ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, общеобразовательная школа № 8, г. Ейска, Краснодарского края

Место нахождения (адрес) 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. С. Романа, д. 275, угол ул. Орловской д. 124

Форма собственности объекта Государственная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИНН 2308341723, директор Маркова Татьяна Васильевна, тел. 8(86132)4-69-10
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2с 3х этажной пристройкой, этаж расположения объекта 1-3 Прием инвалидов: 1 этаж.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 Имеется кнопка вызова персонала и оказание помощи.
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	#	п. 4.1.12

[1] Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
[2] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие	#	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	#	п. 4.1.12
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие	#	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	#	п. 4.1.14; Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15
Автостоянка			Не требуется	Автостоянка за школой не закреплена
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	#	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером **6,0 х 3,6 м.**	К	5%	#	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	#	п. 4.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
ком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	#	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	#	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	#	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	#	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	#	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	#	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–	С	наличие	В наличии	п. 4.1.12;

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.				
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Вход для инвалидов со двора
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	#	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Вход для инвалидов и маломобильных групп населения происходит со двора.
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	#	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	#	п. 4.1.14; п. 5.2.13; Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	#	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Дверь входная наружная:			**Со двора, возле пандуса**	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.1.4;
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 Вход для инвалидов и маломобильных групп населения происходит со двора
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	#	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:			**Внутренняя дверь на главном входе**	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4;
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.15;
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15;
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	#	п. 5.2.10;
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	#	п. 5.2.16; обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения происходит на первом этаже
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	В наличии	п. 5.2.10; обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения происходит на первом этаже
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	#	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			#	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	#	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	#	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и	К, О	не более 1/10	#	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
менее		(10%)		
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	#	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	#	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	#	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	В наличии	п. 5.2.13;
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			#	
- габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее	#	п. 5.2.18

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
		1,5 х 1,7 м.		
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	#	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	#	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	#	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	#	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги[3] – этаж _1__				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	#	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.	#	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.	#	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	#	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	#	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков,	К	не более 0,85 м.	#	п. 7.4.1

[3] При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
касс и т.п.				
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	#	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	#	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	#	п. 7.4.2
Предприятия питания			**Столовая**	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	#	п. 7.4.7; не требуется
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	#	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	#	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:			**Учебные кабинеты**	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж __1__				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	В наличии	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11;
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11;
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6;
2.6. Средства информации – этаж __1___				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8;
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	#	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4;
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#

Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства	

Функциональные зоны объекта информации	Основные мероприятия по адаптации

«30» 08 2019 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 3 разряда
УСЗН в Ейском районе
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Сушко Э.А.
Ф.И.О.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №8 Г. ЕЙСКА

Подписано цифровой подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №8 Г. ЕЙСКА
Дата: 2023.11.13 14:20:11 +03'00'